

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody (kód: 36-029-H)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Autorizující orgán: | Ministerstvo zemědělství |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |
| Týká se povolání: | Strojník vodárenských zařízení |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |

Odborná způsobilost

| Název | Úroveň |
|--|--------|
| Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody | 3 |
| Orientace v procesech úpravy pitné vody | 3 |
| Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozborů jakosti vody | 3 |
| Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravě pitné vody | 3 |
| Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody | 3 |
| Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody | 3 |
| Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody | 3 |
| Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody | 3 |

Platnost standardu

Standard je platný od: 27.08.2012 do: 05.11.2018

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|---|
| a) Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |
| b) Číst technologická schémata úpravny pitné vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |
| c) Číst technické výkresy | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v procesech úpravy pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|---|
| a) Popsat technologický postup úpravy pitné vody a nakreslit blokové schéma úpravny pitné vody | Ústní nebo písemné ověření |
| b) Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup úpravy pitné vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |
| c) Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice vodárenství | Ústní nebo písemné ověření |
| d) Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady | Ústní a písemné ověření |
| e) Popsat postup při řešení havarijních stavů úpravny pitné vody a odstraňování poruchových stavů | Ústní a písemné ověření |
| f) Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád úpravny pitné vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozborů jakosti vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|---|
| a) Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody | Ústní ověření |
| b) Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody | Ústní ověření |
| c) Popsat a předvést pracovní postup při odběru a konzervaci vzorků vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|---|
| a) Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu úpravny pitné vody | Ústní ověření |
| b) Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu úpravny pitné vody | Ústní ověření |
| c) Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|---|---|
| a) Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie úpravny pitné vody | Ústní vysvětlení |
| b) Vysvětlit logické návaznosti procesů úpravy pitné vody | Ústní ověření |
| c) Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace | Praktické předvedení |
| d) Vysvětlit vazby procesů úpravy pitné vody na provozní evidenci | Písemné ověření |
| e) Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k úpravě pitné vody | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Obsluha strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|---|
| a) Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k úpravě pitné vody | Ústní ověření |
| b) Popsat technologická zařízení úpravny pitné vody | Ústní ověření |
| c) Vysvětlit ovládání úpravny vody v manuálním režimu | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|---|
| a) Vysvětlit základy údržby a opravy strojů | Ústní vysvětlení |
| b) Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí | Praktické předvedení |
| c) Seřídít ucpávku čerpadla | Praktické předvedení |
| d) Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci | Ústní vysvětlení |
| e) Identifikovat závady stroje podle modelové situace | Praktické předvedení a ústní vysvětlení |
| f) Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů | Praktické předvedení |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k úpravě pitné vody

| Kritéria hodnocení | Způsoby ověření |
|--|--------------------------------------|
| a) Vysvětlit rizika objektů úpravny pitné vody | Ústní ověření |
| b) Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení | Ústní ověření |
| c) Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima | Ústní ověření |
| d) Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika | Ústní ověření |
| e) Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti | Ústní ověření |
| f) Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce | Praktické předvedení |
| g) Předvést použití zajišťovacího postroje | Praktické předvedení |
| h) Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci | Ústní ověření a praktické předvedení |
| i) Vysvětlit protiplynový poplachový plán | Ústní ověření |

Je třeba splnit všechna kritéria.

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnotící kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k úpravě vody kritérium c)

- demo verze softwaru řízení úpravny pitné vody

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k úpravě vod kritérium c)

- vibrace čerpadla
- protékající ucpávka hřídele čerpadla
- netěsnost rozvodů tlakového vzduchu
- lom na potrubí
- prokluzující klínový řemen
- porucha spojky mezi motorem a čerpadlem
- uvolněný bezpečnostní kryt

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

- a) Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání strojírenských, chemických a stavebních + střední vzdělání s maturitní zkouškou, a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
- b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních, chemických, strojírenských nebo ekologických a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
- c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví, chemie, strojírenství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
- d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví, chemii, strojírenství, elektrotechniku nebo ekologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Praktická část zkoušky by měla být provedena v konkrétním objektu, teoretická část v odpovídající učebně.

- provoz úpravny vody
- vhodná odborná učebna
- nářadí a zařízení: sada plochých klíčů, sada šroubováků, siko kleště, gola sada
- provozní řády
- formuláře pro provozní záznam
- psací potřeby
- technické podklady úpravny pitné vody: provozní řád a manipulační řád, konkrétní technické podklady, technologická schémata úpravny pitné vody, listy a návody k použití dodávané výrobcem, technické výkresy
- bezpečnostní list chemických látek
- pomůcky pro odběr vzorků vody
- detektor nebezpečných plynů
- výtisk „Hygienického minima ve vodárenství“
- tlaková maznice s mazacím tukem
- zajišťovací postroj
- demo verze softwaru řízení úpravny pitné vody
- osobní počítač s patřičným softwarem
- lékárnička a zdravotnický materiál k předvedení první pomoci, výcviková figurína pro resuscitaci

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Autoři standardu

Autoři hodnotícího standardu

Hodnotící standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto